



Общество с ограниченной ответственностью  
«ОГНЕЗА»

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 4  
ИНН 7734657410 КПП 773401001 ОКПО 92450604 ОГРН 1117746409208  
+7 (499) 709-71-69, info@ogneza.com, www.ogneza.com

Паспорт № 50/ 220

Муфта противопожарная «ОГНЕЗА-ПМ»

для полимерных труб наружным диаметром не более 50мм  
ТУ 5285-001-92450604-2011

отгруженную ООО "Группа Компаний Эль"

« 07 » 03 2017 г. в количестве 120 шт масса нетто 18,0 кг

Партия № 11 Дата изготовления март 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-9245064-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	65,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	53,0 ± 3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	60,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	4,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	150 ± 10	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-9245064-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Срок хранения и эксплуатации изделия не менее 30 лет.

Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009  
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.02467  
выдан «ПОЖПОЛИСЕРТИФИКАЦИОННОЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ОЛЕКТРОСЕРТ»  
Срок действия с 17.01.2017 г. по 16.01.2017 г.



Начальник ОТК \_\_\_\_\_ / Шагалов С.С.

М.П.

**ОТК**