



Общество с ограниченной ответственностью  
«ОГНЕЗА»

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 4  
ИНН 7734657410 КПП 773401001 ОКПО 92430004 ОГРН 1117746409208  
+7 (499) 709-71-69, info@ogneza.com, www.ogneza.com

Паспорт № 110/ 220

Муфта противопожарная «ОГНЕЗА-ПМ»

для полимерных труб наружным диаметром не более 110мм  
ТУ 5285-001-92450604-2011

отгруженную ООО "Группа Компаний Эльф"

« 07 » 05 2017г. в количестве 2000 шт масса нетто 520,0 кг

Партия № 12 Дата изготовления март 201 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-9245064-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	130,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	113,0 ± 3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	60,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	7,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	260 ± 20	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-9245064-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Срок хранения и эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53506-2009  
Сертификат соответствия № СЗ.001.ПБ05.В.02467  
выдан «ПОЖПОЛИСЕРТ» АИЛ по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»  
Срок действия с 17.01.2012г. по 16.01.2017г.



Начальник ОТК \_\_\_\_\_ /Шатаева С.С.  
МОСКВА



М.П.